

Questionamentos para LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 01/2024-CEASA/DF - Pavilhão B-08

Welke Pereira Costa <welke@engemileng.com>

qui 20/06/2024 16:39

Para:Seção de Licitações e Contratos <licitacoes@ceasa.df.gov.br>; Rodrigo de Sousa da Silva <rodrigo.silva@engemil.com.br>; Fabio Virgulino <licitacao@engemileng.com>;

Boa tarde,

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos para a licitação em destaque. A resposta dos é de fundamental importância para o desenvolvimento e análise da documentação para a referida licitação.

1 - No item 7.5.1.5.1, alínea f, está exigindo a comprovação de execução do serviço de: "Execução de piso de concreto armado, FCK 35 Mpa, espessura de 20 cm com área mínima 2.276,85 m²" Entretanto na Planilha Orçamentária existe o item 3.1 que diz: "EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 14,0 CM. AF_04/2022"

O piso que será executado será de 14cm de espessura e fck 20 mPA, inferior da exigência do edital e dessa forma solicitamos a correção do mesmo.

2 - No item 7.5.1.5.1, alínea f, está exigindo a comprovação de execução do serviço de: "Execução de calha em fibra de vidro, com quantidade mínima de 180,00 m" Entretanto na Planilha Orçamentária existe o item 4.2.3 que diz: "CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019"

A calha que será executada será em chapa de aço galvanizado e não em fibra de vidro como está na exigência, dessa forma solicitamos a correção do mesmo.

3 - Nos documentos disponibilizados existem projetos e especificações de serviços como sonorização, climatização e automação que não estão inclusos na Planilha Orçamentária. Estes não farão parte do escopo?

Contamos com vossa atenção aos detalhes elencados, uma vez que pode gerar prejuízo, inclusive jurídico, ao processo, sem os devidos esclarecimentos e ajustes a serem feitos.

Agradecemos a compreensão e ficamos no aguardo das respostas. Atenciosamente,

Welke P Costa
Engº Civil
(61) 9 9881 4193

